



Validate with the
CARES Cloud App

ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ВАТ «МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

28.03.2023 № 1002-42-51

на № _____ от _____

ОАО
«ММЗ»

5500, Молдова, г. Рыбница, ул. Индустриальная, 1
1, Industrialnaya str., Rybnitsa, 5500, Moldova

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

г. Рыбница

«28» марта 2023

ОАО «Молдавский металлургический завод» предлагает всем потенциальным подрядчикам рассмотреть возможность выполнения работ по капитальному ремонту пароводяных подогревателей теплосетей №№ 1 и 2, согласно ведомостям дефектов.

Срок выполнения работ: апрель-июнь 2023 года.

К участию в тендере допускаются хозяйствующие субъекты в форме юридического лица, имеющие лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР.

Для участия в тендере претендент должен представить коммерческое предложение (заявку) с приложением следующих документов:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (если впервые работает с заводом);
- копию выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- копию лицензии на вид деятельности, являющейся предметом тендера, в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством ПМР;
- справку о наличии либо об отсутствии задолженности по платежам в бюджет всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
- данные о субподрядчике (в случае привлечения такового);

САТД «УЗИНА МЕТАЛУРЖИКЭ МОЛДОВЕНЯСКЭ»

JSC «MOLDOVA STEEL WORKS»

Тел. : (373 555) 7-61-41
Факс: (373 555) 7-60-95

e-mail: aommz@aommz.com
<http://www.aommz.com>

Tel : (373 555) 7-61-41
Fax: (373 555) 7-60-95

- данные о составе и квалификации технического и производственного персонала;

- гарантийные обязательства;

- расчет сметной стоимости в рублях ПМР (смета Исполнителя);

- график выполнения работ;

- другие документы (по запросу Заказчика).

К участию в тендере не допускаются претенденты, организации которых находятся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.

За всей необходимой информацией обращаться: ОАО «ММЗ», здание заводоуправления, 3 этаж, каб. 304 (отдел планирования ремонтов Управления ремонтов) - инженер Воложанина Людмила Григорьевна, тел/факс (555) 7 70 53, E-mail: lvolozhanina@aommz.com

Коммерческие предложения принимаются - **в срок до 10.04.2023 года** по следующим электронным адресам:


1) Отдел планирования ремонтов УР - lvolozhanina@aommz.com

2) Служба безопасности (в копию) - sb@aommz.com, vkunitskiy@aommz.com

Информация о всех запросах ОАО «ММЗ» на выполнение работ подрядным способом размещена на официальном сайте <https://www.aommz.com/> в разделе «ПОДРЯДЫ».

С уважением,

Технический директор



О.Л. Кучеренко

УР

(555) 7-78-85, 7 70 53, 7 62 63

E-mail: lvolozhanina@aommz.com

ВИЗА: П.В. Шестопал

42-498
03.03.2023

Форма П2/71

Приложение № 10 к П-518-4200-03-0001-2019

ОАО "Молдавский металлургический завод"

Цех ЭнЦ

Исполнитель ремонта: _____

Инвентарный №: 13372

УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик

 В.М. Швец

"03" 03 2023

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на капитальный ремонт пароводяного подогревателя теплосети № 1 котельного участка ЭнЦ

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; перечень работ, которые подлежат выполнению; наименование деталей, требующих замены или реставрации; наименование материалов, характеристики и (или) расход которых подлежит изменению	№ чертежа (типовой проект)	Объем работ		Детали			Материалы			Примечание	
			единица измерения	кол-во	количество	подлежат замене		наименование	един. измер.	количество		
						1 шт.	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ремонт запорной арматуры по пару, сетевой воде и конденсату		шт.	4								
2	Ремонт корпуса (обечайки) подогревателя		шт.	1								
3	Ремонт передней и задней крышки подогревателя		шт.	2								
4	Ремонт трубчатого пучка подогревателя с частичной или полной заменой трубок		шт.	392								
5	Гидравлическое испытание подогревателя рабочим давлением 16 кгс/см ²		шт.	1								

Начальник ЭнЦ




В.И. Марчук

Начальник котельной

Е.И. Тимохин

СОГЛАСОВАНО

Начальник УР



П.В. Шестопап

Зам. начальника УР

В.Я. Побережнюк

ОАО "Молдавский металлургический завод"

Цех ЭнЦ

Исполнитель ремонта: _____

Инвентарный №: 13376

УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик

 В.М. Швец

"03" 03 2023

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на капитальный ремонт пароводяного подогревателя теплосети № 2 котельного участка ЭнЦ

№ п/п	Наименование агрегата, узла, основного конструктивного элемента, требующего ремонта; перечень работ, которые подлежат выполнению; наименование деталей, требующих замены или реставрации; наименование материалов, характеристики и (или) расход которых подлежит изменению	№ чертежа (типовой проект)	Объем работ		Детали			Материалы			Примечание	
			единица измерения	кол-во	подлежат замене		наименование	един. измер.	количество			
					количество	масса, кг						
						1 шт.				всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ремонт запорной арматуры по пару, сетевой воде и конденсату		шт.	4								
2	Ремонт корпуса (обечайки) подогревателя		шт.	1								
3	Ремонт передней и задней крышки подогревателя		шт.	2								
4	Ремонт трубчатого пучка подогревателя с частичной или полной заменой трубок		шт.	392								
5	Гидравлическое испытание подогревателя рабочим давлением 16 кгс/см ²		шт.	1								

Начальник ЭнЦ



В.И. Марчук

Начальник котельной



Е.И. Тимохин

СОГЛАСОВАНО

Начальник УР

П.В. Шестопап

Зам. начальника УР

В.Я. Побережнюк